

**Ugunsdrošības instrukcija
publisko pasākumu norises laikā
Kinoteātrī “Splendid Palace”,
Elizabetes ielā 61, Rīgā**

Šā ugunsdrošības instrukcija izstrādāta pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi” 176. punkta prasībām. Ugunsdrošības instrukcija nosaka ugunsdrošības prasības, kurus jāievēro ikvienai personai (t.sk. publisko pasākumu organizētājiem, pasākumu dalībniekiem un apmeklētājiem), kura pasākuma laikā vai pasākuma sagatavošanas laikā uzturas Kinoteātrī “Splendid Palace” Elizabetes ielā 61, Rīgā.

Ugunsdrošības instrukcija publisko pasākumu norises laikā Kinoteātrī “Splendid Palace”, tiek iesniegta nomniekam (elektroniska veidā), kā pielikums pie līguma par masu pasākumu rīkošanu.

1. Vispārīgie jautājumi

- 1.1. Instrukcija nosaka galvenās ugunsdrošības prasības, kuras jāievēro publisko pasākumu norises un sagatavošanas laikā. Personas, kuras pārkāpušas ugunsdrošības noteikumus, atkarībā no postījumu rakstura un sekām var tikt sauktas pie kriminālās, materiālās, administratīvās un disciplinārās atbildības.
- 1.2. Par ugunsdrošību publiska pasākumā atbild tā organizētājs vai viņa pilnvarota persona.
- 1.3. Organizētājs norīko atbildīgo personu par ugunsdrošību pasākuma norises laikā.
- 1.4. Atbildīga persona par ugunsdrošību nodrošina ugunsdrošības prasību ievērošanu un uzraudzību visa pasākuma norises laikā.
- 1.5. Atbildīgā persona par ugunsdrošību, saskaņā ar šo instrukciju un ar savām ugunsdrošības instrukcijām, instruē sava uzņēmuma nodarbinātos, kuri nodrošina publiska pasākuma sagatavošanu un norisi. Veikto ugunsdrošības instruktāžu reģistrē Ugunsdrošības instruktāžu uzskaites žurnālā.
- 1.6. Pasākumā, kurā var piedalīties vairāk par 50 cilvēkiem, par ugunsdrošību atbildīgai personai jābūt profesionāla izglītība ugunsdrošībā vai atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas licencētai profesionālās izglītības programmai (ne mazāk par 160 stundām) apmācība ugunsdrošības jomā.
- 1.7. Līgumā par publisko pasākumu rīkošanu (turpmāk – līgums) jānorāda informācija par rīcību, kura var ietekmēt ēkas ugunsdrošību (atklātas uguns izmantošana, specefektu demonstrēšana, pirotehnikas izmantošana u.c.).
- 1.8. Ja publiskā pasākumā izmanto pirotehniskos izstrādājumus, ievēro pirotehnisko izstrādājumu apriti regulējošo normatīvo aktu un pirotehnisko izstrādājumu ražotāja prasības.
- 1.9. Ja publiskā pasākumā izmanto speciālos efektus un iekārtas, ievēro iekārtu un ierīču ražotāja noteiktos ekspluatācijas noteikumus un šajos noteikumos minētās ugunsdrošības prasības.
- 1.10. Pasākumā par ugunsdrošību atbildīgai personai jāzina cilvēku skaits ar īpašām vajadzībām, kuri apmeklē pasākumu, šo cilvēku izvietojumu pasākumu norises laikā, kā arī paredzēt pasākumus cilvēku ar īpašām vajadzībām evakuāciju.

2. Ēku un telpu uzturēšana

- 2.1. Telpās, kurās notiek publiskie pasākumi, cilvēku skaits nedrīkst pārsniegt maksimāli pieļaujamo skaitu, ievērojot līgumā noteikto.
- 2.2. Durvīm evakuācijas ceļos jābūt viegli atveramām no telpas iekšpuses bez aizkavējuma un šķēršļiem, pieejām pie tām jābūt brīvām. Par aizkavējumu tiek uzskatīts jebkurš šķērslis, kas liedz atvērt durvis ilgāk par trim sekundēm.
- 2.3. Evakuācijas ceļos aizliegts:
 - novietot priekšmetus, mēbeles un iekārtas;
 - cilvēku evakuācijai paredzētās ārējās durvis aprīkot ar aizdariem un aizbīdņiem, ko nav iespējams atvērt no iekšpuses;
 - ierīkot noliktavas un pieliekamos, kā arī glabāt dažādus materiālus kāpņu telpās.
- 2.4. Publisko pasākumu cilvēku skaits un tiem paredzēto vietu skaits nedrīkst pārsniegt būvprojektā paredzēto skaitu vai maksimāli pieļaujamo skaitu, ievērojot, ka minimālā platība vienam cilvēkam ir 1 m² (izņemot telpas ar stacionāri pie grīdas piestiprinātām sēdvietām).
- 2.5. Publiskā pasākumā objekta stāvā un telpā aizliegts atrasties:
 - vairāk par 50 cilvēkiem, ja ir viena evakuācijas izeja;
 - vairāk par 500 cilvēkiem, ja ir divas evakuācijas izejas;
 - vairāk par 1 000 cilvēkiem, ja ir trīs evakuācijas izejas.
- 2.6. Ja evakuācijas ceļa brīvais platums ir 1 m, pa to atļauts evakuēt cilvēkus, kuru skaits nepārsniedz 50. Ja evakuācijas ceļa brīvais platums ir 1-1,2 m, pa to atļauts evakuēt 51-250 cilvēkus. Ja evakuējamo skaits no telpas vai no vienā stāvā izvietotām telpām pārsniedz 250 lietotājus, evakuācijas ceļa summārais platums katriem nākamajiem 100 lietotājiem ir par 50 cm lielāks.
- 2.7. Publiska pasākuma norises telpā, kurā ir vairāk par 200 sēdvietām, krēslus un sēdekļus sastiprina rindās un nodrošina, lai tie evakuācijas gadījumā nesagāztos.
- 2.8. Sēdvietas nepārtrauktā rindā drīkst izvietot:
 - ne vairāk kā 25 stacionāras sēdvietas, ja izeja ir uz vienu pusi;
 - ne vairāk kā 50 stacionāras sēdvietas, ja izeja ir uz divām pusēm.
- 2.9. Aizliegts pie rindām novietot papildkrēslus, kā arī stāvēt skatītāju zāles ejās.
- 2.10. Izmantot gludekļus, tējkannas un citas elektriskas sildierīces atļauts tikai speciāli šim nolūkam iekārtotās telpās, saskaņotās ar SIA "Rīgas nami" par pasākumu atbildīgo personu.
- 2.11. Ēkā ir aizliegts:
 - smēķēt, izņemot speciāli iekārtotas un apzīmētas vietas;
 - aizkrāmēt pieejas pie elektrosadales skapjiem, ugunsdzēsības līdzekļiem un automātiskajām ugunsdzēsības ierīcēm;
 - izmantot atklātu uguni, pirotehnisko efektu demonstrēšanu, specefektu demonstrēšanu u.tml. bez SIA "Rīgas nami" administrācijas atļaujas;
 - izmantot liftus cilvēku evakuācijai.
- 2.13. Ievērot ēkā izvietoto drošības zīmju un rādītāju prasības.

3. Inženiertīklu un uguns aizsardzības sistēmu ekspluatācijas ugunsdrošības prasības

3.1. Automātiskas uguns aizsardzības iekārtas.

- 3.1.1. Ēkā ierīkotās automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma un balss izziņošanas sistēma ir darba kārtībā un tiek ekspluatētas saskaņā ar iekārtu ražotāja tehniskās

dokumentācijas prasībām. Sistēmu apkalpošanu un diennakts uzraudzību nodrošina ārpalpojumu organizācija, ar kuru SIA "Rīgas nami" noslēdza līgumu.

3.1.2. Aizliegts :

- ietekmēt sistēmu darbību, veikt izmaiņas tajā vai bojāt;
- novietot materiālus un priekšmetus tuvāk par 0,5m no ugunsgrēka detektoriem;
- piekārt vai piestiprināt priekšmetus pie automātiskajām ugunsdzēsības ierīcēm un kabeļiem;
- novietot apkures ierīces tuvāk par vienu metru no ugunsgrēka detektoriem;
- izvietot ventilācijas iekārtas un ierīces vai gaisa kondicionēšanas iekārtas un ierīces ugunsgrēka detektora tuvumā, ja tās var ietekmēt detektora darbību.

3.2. Ugunsdzēsības ūdensapgāde

3.2.1. Ugunsgrēka dzēšanai ēkā ir aprīkota ar iekšējo ugunsdzēsības ūdensvadu. Ūdensvada sistēmā ūdens spiediena paaugstināšanai ir ierīkoti divi sūkņi, kuri izvietoti sūkņu telpā ēkas pagrabā. Ēkas stāvos ierīkoti 23 ugunsdzēsības krāni ar Ø51mm. Ugunsdzēsības krāni ir izvietoti skapjos un nodrošināti ar šļūtenēm un stobriem.

3.2.2. Iekšējais ugunsdzēsības ūdensvads ir darba kārtībā un tiek ekspluatēts saskaņā ar ugunsdrošības noteikumu prasībām.

3.2.3. Ugunsgrēka dzēšana:

Iekšējais ugunsdzēsības ūdensvads ir paredzēts, organiskas izcelsmes cietu vielu (koks, papīrs, tekstils, plastmasa u.c.), dzēšanai.

Iekšējais ugunsdzēsības krāns tiek iedarbināts ar divu darbinieku palīdzību. Viens darbinieks veic ugunsdzēsības šļūtenes iztīšanu un ugunsdzēsības stobra sagatavošanu ugunsgrēka dzēšanai vai ugunsgrēka zonas atdzēsēšanai, otrs darbinieks pārbauda ugunsdzēsības šļūtenes stiprinājumu pie ugunsdzēsības ūdensvada krāna, atver ugunsdzēsības krāna ventili un nospiež ūdens spiediena paaugstinātājā sūkņa iedarbināšanas pogu. Tad ūdens nonāk ugunsdzēsības šļūtenē un var uzsākt ugunsgrēka dzēšanas darbus. Pirms dzēšanas uzsākšanas ir jāpārlicinās vai ugunsgrēka zonā ir atslēgta elektroenerģijas piegāde.

3.2.4. Ēkas ārējā ugunsdzēsības ūdensapgāde paredzēta no hidrantiem: Nr.2393 un Nr. 2423 Elizabetes ielā.

3.2.5. Aizliegts:

- aizkrāmēt pieejas pie ugunsdzēsības krāniem;
- ugunsdzēsībai paredzēto ūdeni izmantot saimnieciskām vai ražošanas vajadzībām;
- ar iekšējo ugunsdzēsības ūdensvadu dzēst elektroiekārtas, kuras atrodas zem sprieguma, naftas produktus, gāzes;
- ēkas teritorijā ierīkot stāvvietas un novietot mehāniskos transportlīdzekļus uz ugunsdzēsības hidrantu akām vai tās aizkraut.

3.3. Elektroietaisies

3.3.1. Pasākumu laikā izmantojamajām elektroierīcēm un aparatūrai jāatbilst Eiropas Savienības standartiem. Elektroierīču un aparatūras uzstādīšana un ekspluatācija jāveic atbilstoši ražotāja tehnisko noteikumu prasībām.

3.3.2. Pagaidu elektrotīklus un ilumināciju ierīkot atbilstoši reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

3.3.3. Pagaidu elektrokabeļus un citas komunikācijas izvietot tā, lai cilvēku plūsma tos nešķērso.

3.3.4. Pārnēsājamiem gaismekļiem jābūt aprīkoti ar aizsarg kupoliem.

3.3.5. Sofišu korpusiem jābūt ugunsdroši izolētiem no turētāj trosēm. Pie sofitēm no gaismas puses uzstāda metāla aizsargtīklu.

3.3.6. Aizliegts:

- izmantot bojātas elektroietaisies un paštaisītas elektriskās sildierīces;
- lietot nekalibrētus un paštaisītus elektrotīklu aizsardzības drošinātājus;
- izmantot vadus un kabeļus ar bojātu izolāciju, kā arī savienot tos veidā, kas rada bīstamu pārejas pretestību;
- atstāt bez uzraudzības tīklam pieslēgtas elektroietaisies, ja ekspluatācijas noteikumos tas aizliegts;
- novietot degtspējīgus materiālus tuvāk par 0,5m no gaismas ķermeņiem.

3.4. Ugunsdzēsības tehnika, aparāti un inventārs

3.4.1. Ēka ir nodrošināta ar pulvera un ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparātiem atbilstoši normu prasībām.

3.4.2. Ugunsdzēsības aparāti ēkā ir uzstādīti speciālos skapīšos redzamās, viegli pieejamās vietās un apzīmēti atbilstoši standarta prasībām.

3.4.3. Pulvera ugunsdzēsības aparāti.

Pulvera ugunsdzēsības aparāti ar ABC tipa pulveri paredzēti organiskas izcelsmes cietu vielu (koks, papīrs, tekstils u.c.), dažādu viegli uzliesmojošu un degt spējīgu šķidrumu (benzīns, eļļas, tauki, spirti u.c.), gāzu un spriegumam līdz 1000 V pieslēgtu elektroiekārtu dzēšanai to aizdegšanās sākuma stadijā.

Uguns dzēšana:

- izvilkt pie roktura esošo sprostgredzenu, virzīt gumijoto šļūteni uz degošo vietu, nospiežot kustīgo rokturi, sākt uguns dzēšanu;
- dzēšanas laikā stingri turēt šļūteni, lai strūkļas reaktīvais spēks neizrautu to no rokām.

3.4.4. Ogļskābās gāzes (CO₂) ugunsdzēsības aparāti.

Ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparāti paredzēti dažādu viegli uzliesmojošu, degtspējīgu šķidrumu (benzīns, eļļas, tauki, spirti u.c.) un spriegumam līdz 1000 V pieslēgtu elektroiekārtu dzēšanai, arī mašīnu un transformatoru dzēšanai.

Uguns dzēšana:

- ugunsdzēsības aparātiem (atkarībā no konstrukcijas) atgriezt ventili vai izraut sprostgredzenu, nospiest rokturi līdz galam;
- dzēšot spriegumam pieslēgtas elektroietaisies, ugunsdzēsības aparāta taures galu neturēt tuvāk par 1m no degošas elektroietaisies;
- CO₂ gāzes izplūdes laikā ievērot piesardzību, lai izvairītos no roku apsaldēšanas, jo aparāta metāla daļas atdziest līdz -60°C ÷ -70°C.

3.4.5. Aizliegts:

- izmantot ugunsdzēsības tehniku, līdzekļus un ugunsdzēsības aparātus saimnieciskām vai ražošanas vajadzībām;
- pārkāpt ugunsdzēsības tehnikas, līdzekļu un ugunsdzēsības aparātu ekspluatācijas un izmantošanas noteikumus;
- ekspluatēt ugunsdzēsības aparātus bez marķējuma vai ar bojātu marķējumu, vai kuriem ir beidzies derīguma termiņš.

4. Rīcība ugunsgrēka gadījumā publisko pasākumu norises laikā

Savlaicīgai ugunsgrēka atklāšanai kinoteātrī ir ierīkota automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma.

Cilvēku evakuācijai no ēkas ir paredzētas 9 izejas:

- galvenā izeja Elizabetes ielas pusē;
- izeja no balkonā Elizabētes ielas pusē;
- izeja caur restorānu "Tinto" Elizabētes ielas pusē;
- 4 izejas no Lielas zāles puses pagalmā;
- izeja no Mazas zāles Elizabētes ielas pusē;
- izeja no Mazas zāles pagalmā.

Evakuācijas izejas un virzienu maršruti, kā arī ugunsdzēsības iekārtu un līdzekļu atrašanas vietas ir norādītas kinoteātra grafiskajos evakuācijas plānos, kuri ir izvietoti ēkas stāvos.

4.1. Ugunsdzēsības dienesta izsaukšanas kārtība

Ikvienas ugunsgrēku pamanījušās personas (aculiecinieks, automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas trauksme) pienākums:

4.1.1 Par pamanīto ugunsgrēku nekavējoties paziņot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas (turpmāk – VUGD) dienestam pa tālruni „112”.

4.1.2. VUGD dispečeram jāsniedz sekojoša informācija:

- objekta adrese: **Elizabetes ielā 61, Rīgā;**
- nosaukums: **Kino "Splendid Palace";**
- ugunsgrēka izcelšanās vieta (kas deg, teritorija, ēka, kurā stāvā);
- savs uzvārds un tālruņa numurs.

Klausuli pirmais noliek VUGD dispečers!

4.1.3. *Par ugunsgrēku nekavējoties, jāpaziņo objekta apsardzei, SIA "Rīgas nami" amatpersonai un masu pasākuma organizētājam (pa tālruni, nospiežot "uguns trauksmes" pogu, mutiski vai citā veidā).

4.1.4. Neradot paniku, evakuēties no ēkas pa tuvāko evakuācijas ceļu.

4.1.5. Ja ir nepieciešams, paziņot policijai pa tālr. "110", neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai pa tālr. "113".

4.2. Apsardzes darbinieku pienākumi

Ēkas apsarga pienākumi:

4.2.1. Nodrošināt ēkā esošo cilvēku apziņošanu par ugunsgrēku. Ja automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma nenostādā automātiskajā režīmā, palaist to piespiedu kārtā no manuālās palaišanas pogas un iedarbināt balss izziņošanas sistēmu.

4.2.2. Par ugunsgrēku nekavējoties paziņot VUGD pa tālruni „112" (skatīt 4.1.2.punktu).

4.2.3. Ar trauksmes pogas palīdzību izsaukt papildspēkus - apsardzes firmas patruļas grupu, kura ierodas 5min laikā.

4.2.4. Nodrošināt ēkas evakuācijas izeju durvju atvēršanu.

4.2.5. Ja ir nepieciešams, izsaukt policiju pa tālr. "110", neatliekamo medicīnisko palīdzību pa tālr. "113".

4.2.6. Paziņot SIA „Rīgas nami” amatpersonām par notikušo saskaņā ar sarakstu, kas izlikts apsardzes telpā.

- 4.2.7. Sagaidīt patruļas grupu, sniegt informāciju par ugunsgrēku (saskaņā ar 4.2.8. punkta prasībām), norādīt dežūras vietas pie izejas durvīm.
- 4.2.8. Ja neierodas patruļas grupa, sagaidīt VUGD apakšvienību un sniegt informāciju par:
- ugunsgrēka vietu;
 - piekļūšanas ceļiem pie ugunsgrēka vietas;
 - tuvākām ūdens ņemšanas vietām (skatīt 3.2.4.punktā);
 - to, vai ugunsgrēka apdraudētajā zonā atrodas cilvēki.
- 4.2.9. Sadarboties ar SIA „Rīgas nami” amatpersonām, kuras atrodas objektā.
- 4.2.10. Sadarboties ar SIA „Rīgas nami” amatpersonām, kuras atrodas objektā un VUGD darbiniekiem, sniegt viņiem nepieciešamu informāciju.

Inženiertīklu atslēgšanas vietas kinoteātrī

Telpas nosaukums	Atrašanās vieta	Atslēgas numurs (apsardzes telpā)
Elektroenerģija		
Galvenā elektrosadale	2.stāvā	60
Iekšējais ugunsdzēsības ūdensvads		
Ugunsdzēsības sūkņu stacija	Pagrabstāvā	90
Ventilācijas sistēma un gaisa kondicionēšanas sistēma		
Ventilācijas sistēma un gaisa kondicionēšanas sistēma		Sistēmu atslēdz automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācija

Apsardzes firmas patruļa grupas pienākumi:

- 4.2.11. Sagaidīt VUGD apakšvienību un sniegt informāciju saskaņā ar 4.2.8. punkta prasībām.
- 4.2.12. Veikt cilvēku evakuāciju no ēkas, pie izejas durvīm:
- Elizabetes ielas pusē pie galvenās ieejas (viens operatīvais apsargs);
 - Elizabetes ielas pusē pagalmā pie evakuācijas durvīm (otrs operatīvais apsargs).
- 4.2.13. Nodrošināt apmeklētāju neiekļūšanu ēkā.

Apsarga pienākumi, kurš dežurē ēkā lielu pasākumu laikā (pēc nomnieka vēlēšanas vai saskaņā ar līguma prasībām):

- 4.2.14. Nodrošināt telpu, kurās notiek masu pasākums, evakuācijas izeju durvju atvēršanu.
- 4.2.15. Nepieļaut panikas rašanos, nodarboties ar cilvēku evakuāciju, izmantojot visus evakuācijas ceļus un izejas.
- 4.2.16. Nepieciešamības gadījumā, nodrošināt cilvēku ar īpašām vajadzībām (invalidi ratiņkrēslos), evakuāciju.
- 4.2.17. *Piedalīties ugunsgrēka dzēšanas darbos, izmantojot esošos ugunsdzēsības līdzekļus.

4.3. Publiska pasākuma organizētāja pienākumi

- 4.3.1. Pārliecināties, vai ir izsaukts VUGD, nepieciešamības gadījumā atkārtot izsaukumu.
- 4.3.2. Pārtraukt pasākumu.
- 4.3.3. Organizēt cilvēku ar īpašām vajadzībām evakuāciju.
- 4.3.4. Ja pasākuma laikā ēkā nedežurē otrs apsargs, organizēt cilvēku evakuāciju saskaņā ar 4.2.13. un 4.2.14. punktu prasībām.

- 4.3.5. *Pēc iespējas, pārliecināties, vai telpās nav palikuši cilvēki, un organizēt viņu evakuāciju.
- 4.3.6. *Organizēt visu iekārtu un aparatūras, kuru uzstādīja pasākuma organizētāji, atslēgšanu.
- 4.3.7. *Organizēt materiālo vērtību, kuras pieder organizētājiem, evakuāciju, un organizēt evakuēto mantu apsargāšanu.
- 4.3.8. *Organizēt ugunsgrēka dzēšanas darbus, izmantojot esošos ugunsdzēsības līdzekļus (skatīt 3.2.3., 3.4.3. un 3.4.4. punktu).
- 4.3.9. Sadarboties ar SIA „Rīgas nami” amatpersonām, kuras atrodas objektā, un ar VUGD pārstāvjiem.

4.4. SIA “Rīgas nami” darbinieku pienākumi

SIA “Rīgas nami” atbildīgās personas par pasākumu pienākumi:

- 4.4.1. Pārliecināties, vai ir izsaukts VUGD, nepieciešamības gadījumā arī policija, neatliekamā medicīniskā palīdzība un citi avārijas dienesti, nepieciešamības gadījumā atkārtot izsaukumus.
- 4.4.2. Pārtraukt ēkā visus darbus, kuri nav saistīti ar cilvēku evakuāciju un ugunsgrēka dzēšanu, par to apziņot pasākuma organizētāju.
- 4.4.3. *Pēc iespējas, pārliecināties, vai ēkas telpās nav palikuši darbinieki, nomnieki, apmeklētāji, un organizēt viņu evakuāciju.
- 4.4.4. *Organizēt ugunsgrēka dzēšanas darbus (skatīt 3.2.3., 3.4.3. un 3.4.4. punktu), iesaistot SIA "Rīgas nami" darbiniekus, izmantojot esošos ugunsdzēsības līdzekļus.
- 4.4.5. Pēc VUGD ierašanās ugunsgrēka vietā, rīkoties atbilstoši ugunsgrēka dzēšanas vadītāja norādījumiem, sniegt viņam nepieciešamo informāciju.

Dežurējošais elektriķis:

- 4.4.6. *Organizē elektroinstalācijas un elektroiekārtu pārslēgšanu uz darba režīmu, kas neveicina ugunsgrēka attīstību, neierobežo cilvēku evakuāciju un ugunsgrēka dzēšanu.
- 4.4.7. *Organizē elektroinstalācijas un elektroiekārtu atvienošanu bīstamajā zonā (attiecinīgajā elektrosadales skapī vai galvenajā elektrosadales telpā ēkas 2. stāvā).

Dežurējošais elektriķis – gaismotājs un inženieris - skaņotājs:

- 4.4.8.* Atslēdz tehnisko aprīkojumu (skaņu aparatūra, pulsts, gaismas pulsts, datori u.c.) un nodarbojas ar šīs tehnikas evakuāciju, ja tas netraucē cilvēku evakuāciju.

Kinomehāniķis:

- 4.4.9. Aptur kino demonstrēšanu un atslēdz kinoaparāturu, ieslēdz apgaismojumu zālē, lai nodrošinātu cilvēku evakuāciju.
- 4.4.10. *Pēc iespējas nodarbojas ar cilvēku evakuāciju un veic ugunsgrēka dzēšanas darbus (skatīt 3.2.3., 3.4.3. un 3.4.4. punktu).

Tehniskie speciālisti:

- 4.4.9. *Nodarbojas ar cilvēku evakuāciju un veic ugunsgrēka dzēšanas darbus (skatīt 3.2.3., 3.4.3. un 3.4.4. punktu).

* Šos pasākumus veikt tikai novērtējot savas spējas un gadījumos, ja nav draudu cilvēku veselībai un dzīvībai.

4.5. Publiska pasākuma apmeklētāju pienākumi

- 4.5.1. Saņemot informāciju par ugunsgrēku (aculiecinieks, automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas trauksme, balss izziņošanas sistēmas paziņojums, mutiski vai cita

veida), ikvienas personas pienākums ir, neradot paniku, evakuēties no ēkas, ievērojot sniegtos norādījumus.

4.5.2. Kategoriski aizliegts, cilvēku evakuācijai izmantot liftu.

4.5.3. Rīkoties atbilstoši apsargu, masu pasākuma organizētāja, SIA "Rīgas nami" amatpersonas vai ugunsgrēka dzēšanas vadītāja norādījumiem.

4.5.4. Neiet piedūmotās telpās, kā arī tur, kur ir iespējama ēkas būvkonstrukciju sagrašanās, un neļaut to darīt citiem.

4.5.5. Gadījumā, ja nav iespējams izklūt no telpas:

- noblīvēt telpas durvis, lai mazinātu dūmu iekļūšanu tajā;
- izvietoties pie logiem, pēc iespējas zemāk, nedaudz atvērt logus, lai nodrošinātu gaisa pieplūdi elpošanai, bet neradītu papildu caurvēju;
- paziņot par savu atrašanās vietu, izmantojot tālruni vai citus līdzekļus, un gaidīt palīdzību;
- logu stiklu izsišana pieļaujama tikai ārkārtējā gadījumā.

Darba drošības un aizsardzības,
ugunsdrošības speciāliste



L. Timofejeva